



VJ_Ortodont(AJ040FCJ2EH/EU)
Cooling Capa / Heating Capa
4.00(0.00)kW / 4.40(0.00)kW




Pipe Size :6.35 / 9.52
Pipe Length :13.00m / 13.00m / 0




E1.11 Ordinacija ortodonta(AJ020NBNDDEH/EU)
Cooling Capa / Heating Capa
2.00(0.00)kW / 2.20(0.00)kW

Pipe Size :6.35 / 9.52
Pipe Length :9.50m / 9.50m / 0



E1.12 Medicinska sestra(AJ016NBNDDEH/EU)
Cooling Capa / Heating Capa
1.60(0.00)kW / 2.00(0.00)kW

1.220-240.50Hz



1(L)/2(N)

F1/F2




E1.11 Ordinacija ortodonta
AJ020NBNDDEH/EU

F1/F2




E1.12 Medicinska sestra
AJ016NBNDDEH/EU

MWR-SH00



MWR-SH00



PROJEKT D.O.O.
LOVRIĆ
Karlovački pri laz 1A, HR-23000 ZADAR
Tel.: +385 23 382 428; OIB: 22450646794
e-mail: info@lovric-projekt.hr

INVESTITOR:

OPĆINA KRAVARSKO

Trg Stjepana Radica 1, 10413 Kravarsko

GRADJEVINA:

Višenamjenski objekt javne namjene

k.č.br.791/1, k.o. Kravarsko

FAZA:

GLAVNI PROJEKT

NAZIV NACRTA:

SHEMA VRF SUSTAVA - ORTODONT

GL. PROJEKTANT:

Miroslav Lazić, dipl.ing.arh.

PROJEKTANT:

Šimiša Lovrić, dipl.ing.stroj.

SURADNIK:

PEČAT:

VRSTA PROJEKTA:

STROJARSKI PROJEKT

MJERILIC:

ZOP: ZOP-02-02/19 T.D. S-19015

DATUM: Ožujak 2019.

BROJ NACRTA: 12